

Wels, am 26. Juni 2013

NETZÜBERWACHUNGSPARAMETER FRONIUS GALVO

Fronius International GmbH

bestätigt hiermit, dass bei den Wechselrichtern der Type

/ **Fronius Galvo 1.5-1 – 3.1-1**


mit Setup International 50Hz

folgende Parameter zur Netzüberwachung eingestellt wurden:

Geräteparameter	Grenzwerte
Netzspannung	190V – 264V
Netzfrequenz	47Hz – 52Hz
Abschaltzeit bei Überschreitung d. Grenzwerte	< 200ms
Netzausfall	<2s

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Sparte Solarelektronik
Froniusplatz 1
A-4600 Wels



Ing. Prok. Martin Hackl
Leiter Sparte Solarelektronik